



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 14/02/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8089004784A							
Nome da Edificação: ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA - UNIDADE I							
Nome Fantasia: ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA - UNIDADE I							
Logradouro público: Acesso Estadual Rio Maina						Nº: 1165	
Bairro: VILA MACARINI			Município: CRICIÚMA/SC			CEP: 88818-800	
Complemento:				LAT/LONG: (-28.6672658,-49.4338921)			
Referência:				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 2				Blocos Cadastrados CBMSC: 10			
2. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8089030119A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 8	
Área total da solicitação: 11.699,07 (m²)							
Data da Solicitação: 04/01/2024			Quantidade de anexos: 12				
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. UNIDADE III (272243)							
Área da solicitação: 3.705,25 (m2)				Área aprovada: 3.705,25 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade			Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 100
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Tintas não-inflamáveis	6,00	100,00	3.705,25	3.705,25	3.705,25
3.1.2. UNIDADE I (272212)							
Área da solicitação: 5.177,89 (m2)				Área aprovada: 5.177,89 (m2)			
Nº de pavimentos: 2		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	

Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Média - 1.000,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 100	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Não simplificado	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-2 [Comercial] Comércio com média e alta carga de incêndio	Tintas e vernizes	6,00	1,00	5.177,89	5.177,89	5.177,89
3.1.3. SUBESTAÇÃO (272255)							
Área da solicitação: 77,00 (m2)				Área aprovada: 77,00 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	K-1 [Energia] Central de transmissão e distribuição de energia	Subestações elétricas	6,00	1,00	77,00	77,00	77,00
3.1.4. SALA DE REUNIÕES (272250)							
Área da solicitação: 125,00 (m2)				Área aprovada: 125,00 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 50	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	3,00	100,00	125,00	125,00	125,00
3.1.5. BACIA DE CONTENÇÃO UN III (272270)							
Área da solicitação: 421,06 (m2)				Área aprovada: 421,06 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 1.000,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-2 [Comercial] Comércio com média e alta carga de incêndio	Tintas e vernizes	3,00	1,00	421,06	421,06	421,06
3.1.6. BACIA DE CONTENÇÃO UN I (272263)							
Área da solicitação: 935,09 (m2)				Área aprovada: 935,09 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Média - 1.000,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Não simplificado	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-2 [Comercial] Comércio com média e alta carga de incêndio	Tintas e vernizes	3,00	1,00	935,09	935,09	935,09

<b>3.1.7. AUDITÓRIO/LABORATÓRIO/VESTIÁRIOS (272217)</b>							
Área da solicitação: 543,12 (m2)				Área aprovada: 543,12 (m2)			
Nº de pavimentos: 2		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)			Carga de incêndio: Média - 1.000,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-2 [Comercial] Comércio com média e alta carga de incêndio	Tintas e vernizes	6,00	1,00	543,12	543,12	543,12

<b>3.1.8. ADMINISTRAÇÃO/ESCRITÓRIOS (272226)</b>							
Área da solicitação: 714,66 (m2)				Área aprovada: 714,66 (m2)			
Nº de pavimentos: 2		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)			Carga de incêndio: Média - 1.000,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 1
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-2 [Comercial] Comércio com média e alta carga de incêndio	Tintas e vernizes	6,00	1,00	714,66	714,66	714,66

<b>4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE</b>							
Razão Social: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA							
Nome Fantasia: ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA - UNIDADE I							
CPF/CNPJ: 02.921.346/0001-58							

<b>5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE</b>							
NR	Nome Completo						
1	BRUNO CARDOZO DALLÓ						

<b>6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO</b>							
Resultado : DEFERIDO							
Observações: Deferido.							

Quartel de CRICIÚMA/SC, 15/02/2024

<b>Assinatura Eletrônica</b>
Felipe Cogorni Mauricio - 3º Sargento
..... NOME
CRICIÚMA/SC, 15/02/2024
..... LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 6205f753ea15998141bd858016d3654389067596